



Parametry techniczne

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji					
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ^{*)}	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ^{**)}	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ^{***)}	PŁYTY GIPSOWE RIGIPS	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILI CD60 ULTRASTIL		MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZAKÓW	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ^{***)}	
					Nośne				Główne
					Poprzecznie	Podłużnie			
					R _w		y		
[dB]		[mm]	[kg/m ²]	[mm]					
27	nieokreślona	230	17	GLASROC X OCEAN gr. 1x12,5 mm	500	400	1000	900	niewymagane

^{*)} Wg normy DIN 4109 (tablica 23. str. 593).

^{**) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.}

^{***)} Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL		ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS GLASROC X OCEAN gr. 1x 12,5 mm	1,00 m ²
2	Profil Rigips CD 60 ULTRASTIL Hydroprofil C3 lub C4	3,70 m
3	Profil Rigips UD 30 ULTRASTIL Hydroprofil C3 lub C4	0,40 m
4	Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy Hydroprofil C3 lub C4	1,20 szt
5	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C3 lub C4	1,20 szt
6	Łącznik krzyżowy RIGIPS Hydroprofil do CD 60 C3 lub C4	2,90 szt
7	Łącznik wzdłużny RIGIPS Hydroprofil do CD 60 C3 lub C4	0,60 szt
8	Wkręt Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm co 150 mm	17,00 szt
9	Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	1,70 szt
10	a Masa szpachlowa RIGIPS: ProMix HYDRO	0,25 kg
	b Taśma spoinowa RIGIPS Mold-X (Hydro)	1,20 m
	c Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: ProMix HYDRO	0,10 kg
11	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²
12	Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych Hydroprofil C3 lub C5	2,40 szt
13	Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30 mm	0,40 m
14	Paroizolacja ISOVER Stopair 1104 - w razie potrzeby	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Sufit podwieszany Rigips 4.05.24 X Ocean (klasa odporności ogniowej nieokreślona)			
Data:	Skala: 1:8	Nr detalu: 4.05.24 X	Opracował: