



g - grubość zabezpieczenia ogniochronnego według punktu 2.2.3.*

1. Taśma lub taśmy, mata lub maty z włókien węglowych
2. Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (Ridurif)
3. Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F o grubości min. 6 mm
4. Klej gipsowy RIGIPS
5. Dyble stalowe lub wkręty do betonu w odstępach co ≤ 500 mm
6. Wkręt RIGIPS Ridurif 3,5x70 co 150 mm lub zszywki stalowe długości 63 mm co 100 mm

*Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/15/R219NP



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cyberekul 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 000006702

Obiekt:				
Lokalizacja:				
Tytuł rysunku:	Zabezpieczenie ogniochronne taśm z włókien węglowych RIGIPS 6.40.70			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:	
	1:5	6.40.70		