



1. Kanał trasy kablowej z płyt RIGIPS GLASROC F (Ridurif)
2. Wełna mineralna skalna o gęstości minimum 35 kg/m<sup>3</sup>
3. Listwa z płyt RIGIPS GLASROC F (Ridurif) o szerokości >75 mm i grubości >20 mm
4. Listwa z płyt RIGIPS GLASROC F (Ridurif) o szerokości >100 mm
5. Ogniochronna masa uszczelniająca
6. Ściana gipsowo - kartonowa
7. Ściana masywna



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
 Biuro RIGIPS w Warszawie  
 ul. Olszewska 9, 02-677 Warszawa  
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121  
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com  
 rigips.pl  
 BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Przejęście kanału kablowego przez przegrody budowlane:			
a - ścianę gipsowo - kartonową			
b - ścianę masywną			
Data:	Skala:	Nr detal:	Opracował:
	1:5	5.41.15	