

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹	GRUBOŚĆ	MAŚA	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾	PŁYT GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)**)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘTNA MINERALNA
	G	M	H			
	[mm]	[kg/m ²]	[mm]			
E30 ₁ RE30 ₂	125	43	6500	typ A lub Hydro typ H ₂ gr. 2x12,5 mm	CW UW 75 Gyperra [®] /Ultrast [®]	Wehla gr. 50 mm (75mm) ISOVER (Aki-Pylat / Akuplat + lub Polterm Uni
E60 ₁ RE60 ₂						
E90 ₁ RE90 ₂						
E120 ₁ RE120 ₂						
	46			Five typ F ₄ , Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm		

*) *Myia griseco-katonwa* RIGPS typ. Df: RIEH1 lub pnył gipsowe RIGPS typ GMAF, GMAFH1 mogą być stosowane zamiennie z pnyłami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

MATERIAL	ZŁŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 75 GypSerra®/Ultastri®	2,70 m
3 Profil Rigips UW 75 GypSerra®/Ultastri®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	14,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	36,00 szt
6 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Tasma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Tasma spojnowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOVA, Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wena mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła/ Akupiat + lub Poliem Urii	1,00 m ²



Obiekt:	
Lokalizacja:	
Tytuł rysunku:	Ściana działowa R1gips 3,40,051 Klasa odporności ogniwowej EI(REI) 30, 60, 90 lub 120
Data:	
Skala:	
Nr. detalu:	
Opracował:	