


IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾		GRUBOŚĆ		MASA		PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGNA MINERALNA
	R _w	R _e	H	[mm]	G	[mm]	M	[kg/m ²]			
- 3)		EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	6500		150		58		Duraline typ DFRIEH1 gr. 2x12,5 mm	CWUW 100 GypSerra®/Ultrastil® gr. 100 mm) ISOVER Aku-Płyta / Akupat +	


1) Klasa odporności oprowanej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-201/01076 wydania 2, z dopiskiem dla docelowej wartości minimalnej o grędku co najmniej 10 kg/m², grubości min. 50 mm.
2) Słupki dźwiękowe mogą pełnić funkcję ścian działowych akustycznych elementów oddzielających przedziałowe.
3) Maszynowa ocena szkodliwych substancji aktywnych kalkulacją akustycznym akustycznym ACCUS STIFF.
EN - klasa odporności oprowanej wg EN 13501-2.
*) Wskazanie odporności oprowanej wyrażone przez RIGIPS.



Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1. Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO Duraline typ DFRIEH1 gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2. Profil CW 100 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3. Profil UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4. Wkręt Rigips HartFix 3,8x25 co 750 mm	9,00 szt
5. Wkręt Rigips HartFix 3,8x35 co 250 mm	24,00 szt
6. Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7. Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
8. Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	1,00 kg
9. Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10. Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11. Węwn mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akupat + lub Polterm Uri	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN

ISOVER

A WEBER

MARIS

Tytuł rysunku:

Ściana działowa Rigips 3.40.06 DURA PLUS

klasa odporności ogniowej EI(RE)120

Obiekt:

Lokalizacja:

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Biuo RIGIPS w Warszawie

Varso Tower

ul. Chmielna 69, 28 piętro

00-801 Warszawa

Biuo Doradztwa Technicznego: 800 163 121

E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com

www.rigips.pl