


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EN)	GRUBOŚĆ	MAŚA	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ**)	ROZWIĄZANIE POLICZENIA SCAN ZE STROPEM/DACHEM	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE (RIGIPS PRO (4PRO**))	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA
	G	M	H				
	[mm]	[kg/m²]	[mm]				
EI 120 ₁ REI 120 ₂₃	190	90	11000	Połączenie przesuwane (teleskopowe)-dobór według wytycznych	Fire+ b/p DF Fire+ b/p DFH2 gr. 3x15mm	2xCW/UW 100 Gypserra®/Ultrasil®	niewymagane

A. Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+typ DF lub Fire+Hydro typ DFH2.



MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF, Fire+ Hydrio typ DFH2 gr. 15 mm	6,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 Gypserara®/Ultrastill®	5,40 m
3 Profil Rigips UW 100 Gypserara®/Ultrastill®- połączenie dolne	0,35 m
4 Profil RIGIPS UW 100/80, UW 100/100, UW 100/120 lub 100/140 gr 1mm-połączenie gorne	0,35 szt
5 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	14,00 szt
6 Wkręt Rigips TN 45 co 250 mm	14,00 szt
7 Wkręt Rigips TN 55 co 750 mm	36,00 szt
8 Wkręt Rigips "puchotka" 3,9x11mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
9 Stalowe kołki rozporowe min Ø6 x 40mm co max 800 mm	2,50 szt
10 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS, VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,50 kg
12 Taśma spojnikowa Rigips	2,80 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS, Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GÖTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
14 Wena mineralna szklana lub stalowa np. ISOVER Aku-Pyta/ Akupiet + lub Politem Uni	1,00 m ²

isover
KRAFT-GEWÜRZ
KRAFT-GEWÜRZ

aweber
KRAFT-GEWÜRZ
KRAFT-GEWÜRZ

emari
KRAFT-GEWÜRZ
KRAFT-GEWÜRZ

rigips
SAINT-COBAIN

Opiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działowa Rigips 3.40.123 klasa odporności ogniowej EI(REI) 120			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował: