

Prostost izolacijske sloje (cm ²)	KLASIFIKACIJA POGODNOSTI POSREDOVANJE	MAKSIMALNA VYSOKOST	GRUBOSĆ ZABUDOWY	MASSA ZABUDOWY***	PUTY PRZESKAKOWANIE RÓŻNIC PRO (dR _{pro})**	ROZDZIAŁ PROFILI	WYPEŁNIENIE WIELKA MINERALNA
ΔRw		H	G	M			
[dB]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
12	nieokreślona	3000 3500 4000 ¹	62,5 87,5 112,5	14	gr. 1x12,5 mm tp A, Hbse tp H2, F+gr tp F, F+gr tp D+tp F+gr Hbse tp D+tp	CW/DW 50 CW/DW 75 CW/DW 100	ISOVER AUSTRIJA/ Akustik - Soundmat Ltd gr. 50 mm ¹

[illegible]

MATERIAL	ZŁYZYCE 1 x 1,25
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5mm	1,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 Gypserra®/Ultastil®	1,80 m
3 Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 Gypserra®/Ultastil®	0,35 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 ..	12,00 szt.
5 Kołki rozporowe min. ø6 max. co 1000mm	1,90 szt.
6 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm	0,40 szt.
7 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 szt.
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
10 Włna mineralna szklana lub skałna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Urii	1,00 m ²

1) Rozstaw włókien dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm. Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

Odbiór:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okładzina ścienna Rigips 3.22.00 (klasa odporności ogniowej nieokreślona)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.22.00	