





- a) Obudowa jednowarstwowa
- b) Obudowa dwuwarstwowa
- g) Grubość izolacji ogniochronnej*

- 1. Belka stalowa
- 2. Zabezpieczenie ogniochronne (obudowa) z płyt GLASROC F
- 3. Wkładki stabilizujące z płyt GLASROC F grubości co najmniej 20 mm, prostopadłe do obudowy, wpasowane pomiędzy półki i środknik kształownika w rozstawie nie większym niż 1200 mm
- 4. Zszywki stalowe lub wkręty RIDURIT
- 5. Kałownik ochraniający naroże obudowy
- 6. Pasy z płyt GLASROC F, szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 20 mm, stosowane na stykach płyt GLASROC F, w rozstawie nie większym niż 1200 mm
- 7. Strop klasy odporności ogniowej nie mniejszej niż klasa odporności ogniowej zabezpieczonej belki

* Krajowa Ocena Techniczna, ITB-KOT-2017/0175 wydanie 2

Obiekt:	
Lokalizacja:	
Tytuł rysunku:	Trójstronne zabezpieczenie ogniochronne belek stalowych o profilu otwartym - metoda I - RIGIPS 6.10.00
Data:	Skala: 1:5
	Nr detalu: 6.10.21
	Opracował: