

Parametry techniczne

Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji			
MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ¹⁾	MINIMALNY PROMIEN GIECIA	PLYTY GIPSOWE RIGIPS		MAKSYMALNY WYPEŁNIENIE
G	M	R	Flexi typ D gr. 2x6,5mm		WIEŚZAKÓW WIELKA MINERALNA
[mm]	[kg/m ²]	[mm]			
≥250	10,5	R ²⁾ =600 - łuk wklęsły R ²⁾ =700 - łuk wypukły	300	750	300
					niewymagane


¹⁾ Bez uwzględnienia masy izolacji z werty mineralnej.

²⁾ R²⁾=300 mm R²⁾=400 mm – dla gładca płyt na mokro.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Flexi typ D gr. 2x6,5mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CD60 gięty	1,30 m
3 Profil RIGIPS CD60 GypSerra® /Ultrastil®	3,30 m
4 Wieszak noniuszowy dolny do profilu CD60 giętego	4,30 szt
5 Część górna wieszaka noniuszowego	4,30 szt
6 Łącznik krzyżowy RIGIPS do profilu CD60	4,30 szt
7 Wkręt RIGIPS TN 25 co 200mm - pierwsza warstwa poszycia	0,50 szt
8 Wkręt RIGIPS TN 25 co 200mm - druga warstwa poszycia	16,50 szt
9 Wkręt RIGIPS TN 25 co 200mm - druga warstwa poszycia	16,50 szt
10 Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	4,30 szt
a Masa szpachlowa RIGIPS VARIO	0,30 kg
b Taśma spoinowa RIGIPS z włókna szklanego	1,20 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
c	
12 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-pyła / Akuplat+	1,00 m ²
- w razie potrzeby	
13 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	8,60 szt

Należy materiałowo mieć charakter przeliczeń i nie zawierać odpadów.
Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynku wieszaków i łożysk oraz profili przeliczeniach powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.






SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszany monolityczny łukowy Rigips 4.05.50		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:8	4.05.50	