



1. Przestrzeń manewrowa "1" - 150x150 cm,
2. Przestrzeń manewrowa "2" liczona od krawędzi miski ustępowej nie może być mniejsza niż 90x140 cm,
3. Odległość umywalki od ściany - 20 cm,
4. Szerokość łazienki nie może być mniejsza niż 150+70 cm,
5. Minimalna długość miski ustępowej - 70 cm,
6. Przestrzenie manewrowe "1" i "2" nie mogą wchodzić w kolizję z żadnym stałym elementem wyposażenia łazienki.
7. Szerokość drzwi w świetle przejścia - min. 90 cm,
8. Na rzucie łazienki pokazano wyłącznie stałe wyposażenie.

Sposób wykonania:

W przypadku wystąpienia kolizji przestrzeni manewrowej z przegrodą wydzielającą pomieszczenie lub z wyposażeniem pomieszczenia należy rozważyć zmianę układu bądź paramentów pomieszczenia. Należy zachować przestrzeń manewrową o wymiarze 150x150cm, nie wchodzącą w kolizję z elementami stałymi wyposażenia. Należy zachować przestrzeń 90x140 cm pomiędzy krawędzią miski ustępowej, a ścianą wydzielającą pomieszczenie. Przestrzenie te mogą wchodzić w kolizję z uchylnymi elementami wyposażenia. Minimalna szerokość drzwi w świetle wynosi 90 cm.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary na rysunku są podane w mm.



isover weber maris
 SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN
 Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Rysunek przestrzeni manewrowych niezbędnych do umożliwienia użytkowania przestrzeni przez osobę z niepełnosprawnością			
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 5.00.01	Opracował: